(低圧・高圧・22 kV特別高圧)

保護継電器整定値一覧表 (タイマー用)

・ご契約名義 _____

・連系区分：低圧・高圧一般・高圧専用・スポットネットワーク・特高
 ・常時逆潮流 有・無
 ・発電設備種別：同期機・誘導機・自励式インバータ・その他()
 ・発電設備容量 4.2 kW

保護継電器の種別	Ry. ※ Dev. No.	※ 継電器形式	※ 整定範囲	※ CT比	※ PT比	※ 申請整定値	整定上の特記事項	推奨整定値	適否	適用
構内事故	OCR-H	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	OCGR (DGR) タイマー用									
	自動負荷 遮断装置	—	—	—	—	—	—	—	—	—
系統事故	DSR タイマー用									
	PWR	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	OVGR タイマー用									
電力品質	OVR タイマー用	インバータ内蔵	PJ1A-A421	0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒		1.0秒				
	UVR タイマー用	インバータ内蔵	PJ1A-A421	0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒		1.0秒				
	OFR タイマー用	インバータ内蔵	PJ1A-A421	0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒		1.0秒				
	UFR タイマー用	インバータ内蔵	PJ1A-A421	0.5, 1.0, 1.5, 2.0秒		1.0秒				
	自動電圧 調整機能	インバータ内蔵	進相無効電力制御 有効電力制御							
単独運転防止	RPR タイマー用									
	能動的方式	インバータ内蔵	ステップ注入付周波数 フィードバック方式	固定		瞬時				
	受動的方式	インバータ内蔵	電圧位相跳躍 検出方式	固定		0.5秒				

(注1)：※はお客さま記入

(注2)：継電器の取扱説明書のコピーを添付