

連 系 線				連 系 設 備				発 電 設 備 の 種 別				逆 潮 流																
変圧器柱：線号				逆変換装置(認証：有[No. MP-0051]・無)				太陽光・風力・水力・燃料電池				有・無																
引込柱：線号				交流回転機(同期・誘導)				・																				
申請者																												
構内事故対策用	ガイドライン基準				申請内容				チェック結果				ガイドライン基準				申請内容				チェック結果							
	保護継電器				申請継電器				適・否				備考				電力容量				原則：50kW未満				インバータ出力 4.2kW 太陽電池容量 kW			
	種類・相数				テイクアイズNo. 相数 制御CB												電圧変動				常時電圧変動 101±6V以内 101±6V以内 瞬時電圧変動 10%以内 電圧フリッカ				101±6 V (別途検討書による) 自動電圧調整装置 (有・無) % (別途検討書による) 自動式インバータ自動同期検定機能有			
	逆潮流有 逆潮流無 単二 単三 三相																											
	OCR-H				1 2 2				OC(2・3相)付 ELCB(有・無)																			
	OCGR				1 1 1				OC(2・3相)付 ELCB(有・無)																			
電力系統事故対	OVR				1 2 2				インバータ内蔵 2 MgCtt ゲートブロック																			
	UVR				1 2 3				インバータ内蔵 2 MgCtt ゲートブロック																			
	DSR				1 2 (2) 3																							
	(UVR)				(1)(2)(3)				上記UVRと共用																			
	単独運転 検出機能				受動的 方式				方式																			
単独運転防止対																												
	RPR				1 1 1																							
	UPR				1 2 2																							
	UFR				UFR 1 1 1				インバータ内蔵 1 MgCtt ゲートブロック																			
	OFR				1 1 1				インバータ内蔵 1 MgCtt ゲートブロック																			
	単独 運転 検出 機				受動的 方式				電圧位相 跳躍検出 方式				インバータ内蔵 MgCtt ゲートブロック															
					能動的 方式				ステップ注入付 周波数 方式				インバータ内蔵 MgCtt ゲートブロック															
逆検 充出 電機	UPR				1 2 3																							
	UVR				1 2 2																							
自立運転				有・無				保護継電器ブロック図、制御				機械的開閉装置 機械的 又は 手動開閉装置																
屋外開閉器の設置																												
PT・CTの設置																												