

連 系 線				連 系 設 備				発 電 設 備 の 種 別				逆 潮 流															
変圧器柱：線号				逆変換装置（認認：有[NoMP-0050]・無）				太陽光・風力・水力・燃料電池・（				有・無															
引込柱：線号				交流回転機（同期・誘導）																							
申請者																											
ガイドライン基準				申請内容				チェック結果				ガイドライン基準				申請内容				チェック結果							
保護継電器				申請継電器				適・否				備 考				電力容量				原則：50kW未満				インバータ出力 5.9kW 太陽電池容量 kW			
種類・相数				相数 制御CB												電圧変動				常時電圧変動 101±6V以内 瞬時電圧変動				101±6 V (別添検討書による) 自動電圧調整装置 (有・無) % (別添検討書による) 自励式インバータ 自動同期検定機能有			
逆潮流有 逆潮流無 単二 単三 三相				テイハイノ																							
OCR-H				1 2 2				OC(2・3相)付 ELCB(有・無)																			
OCGR				1 1 1				OC(2・3相)付 ELCB(有・無)																			
OVR				1 2 2				インバータ内蔵 2 MgCtt ゲートブロック																			
UVR				1 2 3				インバータ内蔵 2 MgCtt ゲートブロック																			
DSR				1 2 (2) 3																							
(UVR)				(1)(2)(3)				上記UVRと共用																			
単独運転 検出機能				受動的 方式				方式																			
RPR				1 1 1																							
UPR				1 2 2																							
UFR				1 1 1				インバータ内蔵 1 MgCtt ゲートブロック																			
OFR				1 1 1				インバータ内蔵 1 MgCtt ゲートブロック																			
単 独 運 転 出 機				電圧位相 跳躍検出 方式				インバータ内蔵				MgCtt ゲートブロック															
				ステップ注入付 周波数 方式				インバータ内蔵				MgCtt ゲートブロック															
				フィードバック																							
逆 充 出 電 機				UPR				1 2 3																			
				UVR				1 2 2																			
自 立 運 転				有・無				保護継電器ブロック図、制御				機械的開閉装置 機械的 又は 手動開閉装置															
屋外開閉器の設置								有・無																			
PT・CTの設置								単線結線図による																			