

系統連系用保護継電器に関する事項 (JET 認証品・認証品以外)

お客さま名			
引込柱番号		工事票受付No.	
発電設備	種類	太陽光・風力	型式
	メーカー名		容量 (kW)
逆変換装置	メーカー名	IDEC(株)	型式 PJ1A-B591□
	定格出力	5.9 (kW)	定格電圧 202 (V)
	認証番号 (JET 認証品の場合)	P- MP-0099	
	FRT 要件の具備※1	対応・非対応	

※1…三相太陽光パワーコンディショナを連系される場合で、次の連系形態に該当するものについて、2014年10月1日以降に連系申込となる場合は、FRT 要件を満足していただく必要があります。

【連系形態】
構・へい等により区画することで複数の発電設備を設置し、低圧で連系される場合でも、その合計容量が50kW 以上となるとき。

保護継電器等			整定値 (申請時)	推奨整定値 〔整定範囲〕	中国電力 連絡事項	整定値 (現地整定時)
OVR	検出レベル		115 (V)	115V 〔110～120V〕		(V)
	時限		1 (秒)	1 秒 〔0.5～2 秒〕		(秒)
UVR	検出レベル		80 (V)	80V 〔80～90V〕		(V)
	時限		1 (秒)	1 秒 〔0.5～2 秒〕		(秒)
OFR	検出レベル		61.2 (Hz)	61.2Hz 〔60.6～61.8Hz〕		(Hz)
	時限		1 (秒)	1 秒 〔0.5～2 秒〕		(秒)
UFR	検出レベル		57.0 (Hz)	58.2Hz 〔58.2(57.0※2)～59.4Hz〕		(Hz)
	時限		1 (秒)	1 秒 〔0.5～2 秒〕		(秒)
単 独 運 転 検 出	受 動 式	※3 電圧位 相跳躍 検出	検出基準	※4 4°		※4
		時限	検出	0.5 (秒)	〔0.5 秒以内〕	(秒)
	保持		— (秒)	〔5～10 秒〕	(秒)	
	能 動 式	※3 ステップ注入 付周波数フ ィードバック	変動幅	※4 ±5%		※4
解列時限		瞬時 (秒)	〔0.5～1 秒〕	(秒)		
復電後再投入阻止機能			時限	360 (秒)	300 秒以上	(秒)
自動電圧調整装置			発電端 出力電圧	109 (V)	107.0V	(V)
過電流要素付漏電遮断器 OC付ELCB				定格電流: _____ 極数素子数: __P__E 逆接続可否: 可・否		

お客さま記入欄 [申請時]

お客さま記入欄 [現地整定時]

※2…FRT 要件の対象となる発電設備の場合
 ※3…方式を記載 例: 周波数シフト
 ※4…方式に応じた整定値を記載 例: ±0.1Hz

中国電力[連系審査時]	
副長	担当

お客さま [現地整定者]

印または自署を
お願いします。